

# UAB IGNALINOS BUTŲ ŪKIO ENERGETIKOS SKYRIAUS

2024 m. RUGPJŪČIO MĖN.

## ATASKAITA

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
	<b>Vandentvarkos skyriaus objektai</b>
2024-08-01	*Vandentvarkos objektų apžiūra. Apsaugos zonų lentučių iškabinimas Linkmenų sen .Naujasodžio nugeležinimo patikrinimas. Ignalinos valymai maišyklės iškėlimas ir defektavimas, tepalų pakeitimas. Maksimonys relės reguliavimas.
2024-08-02	*Vandentvarkos objektų apžiūra. Daugėlišio siurblinė siurblio ir vožtuvo valymas. Ignalinos valymai valdiklio derinimas .
2024-08-03	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas.
2024-08-04	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
2024-08-05	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos valymai siurblinės siurblio iškėlimas ir valymas. Ignalinos NS1 siurblio iškėlimas ir valymas. Ignalinos valymai kabelio pakeitimas maišyklei. Apsaugos zonų lentučių iškabinimas.
2024-08-06	Ignalinos valymai maišyklės kabelio prijungimas ir suleidimas. Palūšės siurblinė siurblio iš remonto suleidimas. Apsaugos zonų lentučių kabinimas. Palūšės valymai dumblo nuleidimas.
2024-08-07	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos valymai maišyklės Nr.2.tepalų pakeitimas. Pupiškės nugeležinimo darbo patikrinimas. Ignalinos siurblinių NS1,NS2 šiūkšlių valymas.
2024-08-08	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Apsaugos zonų lentučių iškabinimas. Gesintuvų surinkimas iš vandentvarkos objektų. Putinų siurblinės darbo patikrinimas.
2024-08-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ažušilės ,Ramybės siurblinių patikrinimas. Gesintuvų surinkimas iš objektų.
2024-08-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas.
2024-08-11	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
2024-08-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Apsaugos zonų lentučių kabinimas. Šiūlėnų valymų patikrinimas.
2024-08-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietė orapūtės varuklio surinkimas.
2024-08-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Apsaugos zonų lentučių iškabinimas. Mielagėnų valymų apžiūra ,orapūčių oro filtrų išvalymas.
2024-08-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Smėlio g.1.siurblinės valymas.
2024-08-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Turistų 30 D siurblinės patikrinimas. Palūšės siurblinės valymas.

2024-08-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas
2024-08-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.
2024-08-19	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Dūkšto NS2 siurblio pajungimas.
2024-08-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NS1,NS2 šiukšlių valymas.
2024-08-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Pupiškės nugeležinimo patikrinimas(nusimušę valdymo galvos)
2024-08-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ugnies gesintuvų išvežiojimas per objektus.
2024-08-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NS1 siurblio perjunginėjimas. Palūšės nugeležinimo patikrinimas.
2024-08-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nugeležinimo filtrų praplovimas
2024-08-25	Vandentvarkos objektų apžiūra
2024-08-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vandens skaitiklių nurašymas.**
2024-08-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NS1 siurblio valymas, vožtuvo valymas,siurblinės valymas.
2024-08-28	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės siurblinės valymas. Ignalinos NS1,NS2 šiukšlių valymas.
2024-08-29	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vandens skaitiklių nurašymas.**
2024-08-30	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vandens skaitiklių nurašymas.**
2024-08-31	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nugeležinimo filtrų praplovimas.
<i>*- Ignalinos, Vidiškių, Palūšės vandenviečių įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės, Vidiškių valymo įrenginių elektros prietaisų veikimo kontrolė. Srigailišchio pagrindinės perpumpavimo siurblinės siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos pagrindinės siurblinės, Smėlio g. Putinų g. perpumpavimo siurblinių siurblių veikimo kontrolė.</i>	
<i>**.- Vandens pakėlimo skaitiklių nurašymas vandens pakėlimo objektuose (šuliniuose), duomenų suvedimas, pateikimas vandentvarkos skyriui.</i>	
<b>Darbai daugiabučiuose administruojamuose namuose</b>	
2024-08-03	Ignalina, Atgimimo 18 nėra elektros(ESO atjungė už skolas)
2024-08-09	#. Ignalina, Atgimimo 19 .I laiptinė tambūre sumontuotas LED prožektorius su judesio davikliu.
2024-08-13	Ignalina, Atgimimo 19, prožektoriaus reguliavimas.
2024-08-16	Ignalina, Aukštaičių 18, rūsy nėra elektros
2024-08-16	Vidiškės, Melioratorių 11 rūsy nėra elektros
2024-08-19	#. Ignalina, Aukštaičių 38,lauke prie įėjimo pakeistas judesio daviklis
2024-08-19	Ignalina, Turistų 49,III laiptinė, II aukštas pakeistas LED šviestuvai
2024-08-19	#. Vidiškės, Melioratorių 11-14 nėra elektros
2024-08-19	Vidiškės, Melioratorių 11,II laiptinė pakeista LED šviestuvai -2 vnt, pakeista lempučių-2 vnt.
2024-08-20	#. Ignalina, Atgimimo 19,II laiptinė lauke pakeista LED prožektorius.
2024-08-20	Ignalina, Atgimimo 34,laikrodžio perreguliavimas.
2024-08-20	#. Vidiškės, Melioratorių 11, II laiptinė lauke pakeistas LED prožektorius

2024-08-21	Ignalina, Ligoninės 4 ,I laiptinė tambūras pakeista led lemputė.
2024-08-21	#. Ignalina ,Liepų 5,I korpusas pakeista LED šviestuvai -2 vnt, led lemputės-4 vnt.
2024-08-21	#. Ignalina, Aukštaičių 26 pakeista LED šviestuvai-1 vnt. led lemputės 2 vnt.
2024-08-22	Ignalina, Turistų 45 laiptinių apšvietimo laikmačio reguliavimas
<b>#. - Atliekant darbus buvo panaudota namų kaupiamosios lėšos</b>	