

ENERGETIKOS SKYRIUS
ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2025 m. vasario mėn.

Darbai administruojamuose daugiabučiuose namuose

Data	Atlikti darbai
2025-02-01	Ignalina, vasario 16-os 44, rūsį nėra elektros.
2025-02-03	Ignalina, Saulės akl.4, II laiptinė, rūsyje pakeista 3 vnt. led lempučių.
2025-02-04	Ignalina. Aukštaičių 38, rūsyje nėra elektros.
2025-02-05	Vidiškės, Melioratorių 8-20, nėra elektros.
2025-02-07	Ignalina, Vasario 16-os 54, pakeista LED šviestuvai - 2 vnt.
2025-02-07	Ignalina, Saulės akl.4, II laiptinė rūsį pakeistas elektros jungiklis.
2025-02-10	Ignalina. Aukštaičių 28, III laiptinė apšvietimo patikrinimas, 4 aukštas pakeista 2 vnt. led lempučių.
2025-02-10	Ignalina, Technikos 10A, II aukštas šviestuvo tvirtinimas.
2025-02-12	Ignalina, Aukštaičių 11, III laiptinė pakeista 2 vnt. led lempučių.
2025-02-13	Ignalina, Vasario 16-os 50-12 mirksi elektra.
2025-02-17	Ignalina, Atgimimo 34 elektros skydų prof. darbai, varžų matavimas.
2025-02-15	Ignalina. Turistų 49-2, meta automata.
2025-02-19	Ignalina, Liepų 5-2, pusėj buto nėra elektros.
2025-02-20	Ignalina, Turistų 45, laiptinių apšvietimo laikrodžio reguliavimas.
2025-02-20	Ignalina, Aukštaičių 3, III laiptinė prie įėjimo pakeista led lemputė
2025-02-21	Ignalina, Turistų 45, I laiptinė prie įėjimo pakeista LED šviestuvai, II laiptinė led lemputė.
2025-02-24	Ignalina, Atgimimo 19, I laiptinė prie įėjimo pakeistas LED prožektorius.
2025-02-26	Ignalina, Turistų 49-2, išsijungia automatas
2025-02-27	Ignalina, Atgimimo 19, I laiptinė laido sujungimas
2025-02-28	Ignalina, Vasario-16-os 38-8, nėra elektros.

Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus (Vandentvarkos objektai)

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2025-02-01	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas.

2025-02-02	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Dindų gręžinys nėra vandens(nėra elektros).
2025-02-03	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų NS1 plūdės pakeitimas.
2025-02-04	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vidiškių valymai, įtekėjimo užsikišimas, prapūtimas kompresoriumi.
2025-02-05	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vidiškių valymai grotų patalpos valymas ir išplovimas.Ignalinos NS1;NS2 šiukšlių valymas.
2025-02-06	Vandentvarkos objektų apžiūra.*Ažušilės siurblinės darbo patikrinimas.
2025-02-07	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Daugėlišio NS1 siurblinės darbo patikrinimas.
2025-02-08	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimas įrenginių oro kiekio reguliavimas.
2025-02-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas.
2025-02-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Putinų siurblinės darbo patikrinimas, Ramybės siurblinės, Turistų 30D patikrinimas.
2025-02-11	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės ir Vidiškių valymo įrenginių elektros generatorių išbandymas.
2025-02-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vandentiekio skyriaus elektros instaliacijos varžų matavimas.ignalinos NS1;NS2 šiukšlių valymas.
2025-02-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Malkūnų gręžiny, pašidymo lempos prijungimas.
2025-02-13	Dindų gręžinys nėra elektros.
2025-02-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Strigailišio siurblinių darbo patikrinimas, Ignalinos valymai varžų matavimas.
2025-02-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
2025-02-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas.
2025-02-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ažušilės 8 siurblinės siurblio išsvlymsd,šlango pakeitimas.Dindų gręžinio darbo patikrinimas.
2025-02-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vidiškių , Palūšės, Linkmenų valymai dumblo ir nuogrėbų išvežimas.
2025-02-19	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Dindų gręžinio darbo patikrinimas .Ignalinos NS1;NS2 šiukšlių valymas.
2025-02-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
2025-02-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Kaneišių gręžinio darbo patikrinimas.
2025-02-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Kazokinės gręžinio darbo patikrinimas.
2025-02-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės nugeležinimo filtrų praplovimas.
2025-02-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų valymų darbo patikrinimas. Vandens skaitiklių nuskaitymo pajungimas.
2025-02-25	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų valymai valdiklio parametrų reguliavimas.
2025-02-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Gręžinių skaitiklių automatinį nuskaitymų pajungimas nugeležinimo stotyse.
2025-02-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų nuotekų valymų automatikos atstatymas.
2025-02-28	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Biečiūnų gręžinio darbo patikrinimas.
<p>*- Ignalinos, Vidiškių, Palūšės vandenviečių įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės, Vidiškių valymo įrenginių elektros prietaisų veikimo kontrolė. Srigailišio pagrindinės perpumpavimo siurblinės siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos pagrindinės siurblinės, Smėlio g. Putinų g. perpumpavimo siurblinių siurblių veikimo kontrolė.</p>	